

INFORME DE RESULTADOS

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Nacional de Aguas

Tres Ríos, Cartago:

Teléfonos: (506)
2795118 (506) 2795973
E-mail: dmora@aya.go.cr

ORDEN AYA-OT-3793-2018

DATOS DE LAS MUESTRAS

Dirección cliente:	De la Municipalidad de Montes de Oro, costado sureste de la	Sistema:	ISLA DE SAN ISIDRO DE MONTES DE ORO	Fecha de muestreo:	
Contacto:	Licda. Tatiana Araya Araya	Provincia:	Puntarenas	Muestreado por:	Serrano Gamboa Edgar
E-mail:	taraya@munimontesdeoro.go.cr	Cantón:	MONTES DE ORO	Fecha de ingreso a AYA:	18-jul-18
TELEFONO:	2639-90-20	Procedimiento muestreo:	AYA-PT-019-6	Inicio Análisis Microbiológico:	
FAX:	2639-80-83				

DETALLE REPORTE DE RESULTADOS ANALISIS

ID LAB	Punto de Muestreo	HORA MUESTREO	PARAMETRO	RESULTADO	UNIDADES	METODO
AYA-ID-07295-2018	RED 1 SR. OSCAR MORA	14:01	Cloro Residual Libre	0,56	mg/L	4500-Cl G
			Olor	Aceptable.		2150 B
			pH	6,71		4500-H+
			Turbiedad	N.D.	UNT	2130 B

METODO: Corresponde al código del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Informe de Campo:

CONTROL OPERATIVO.

Evaluación de Calidad:

En este análisis puntual, los Parámetros del Control Operativo, cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable N° 38924-S.



Licda. Azucena Urbina Campos
Jefe del Laboratorio Química