

INFORME DE RESULTADOS

Tres Rios, Cartago:

Teléfonos: (506)
2795118 (506) 2795973
E-mail: dmora@aya.go.cr

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Laboratorio Nacional de Aguas

ORDEN AYA-OT-4891-2018

DATOS DE LAS MUESTRAS

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| Dirección cliente: | De la Municipalidad de Montes de Oro, costado sureste de la | Sistema: | MIRAMAR DE MONTES DE ORO DE PUNTARENAS | Fecha de muestreo: | 14-sep-18 |
| Contacto: | Licda. Tatiana Araya Araya | Provincia: | Puntarenas | Muestreado por: | Serrano Gamboa Edgar |
| E-mail: | taraya@munimontesdeoro.go.cr | Cantón: | MONTES DE ORO | Fecha de ingreso a AYA: | 17-sep-18 |
| TELEFONO: | 2639-90-20 | Procedimiento muestreo: | AYA-PT-019-6 | Inicio Análisis Microbiológico: | |
| FAX: | 2639-80-83 | | | | |

DETALLE REPORTE DE RESULTADOS ANALISIS

| ID LAB | Punto de Muestreo | HORA MUESTREO | PARAMETRO | RESULTADO | UNIDADES | METODO |
|-------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|-------------|--|
| AYA-ID-09358-2018 | MEZCLA NACIENTES MOLINA,TAJO ALT Mezcla de nacientes Tajo Alto, Molina, Cob | 08:20 | Olor pH Turbiedad | Acceptable. 6,86 N.D. | UNT | 2150 B 4500-H+ 2130 B |
| AYA-ID-09359-2018 | MEZCLA NACIENTES OROZCO,MESÉN Y Mezcla de nacientes Mesén, Orozco, Vega | 08:32 | Olor pH Turbiedad | Acceptable. 6,72 N.D. | UNT | 2150 B 4500-H+ 2130 B |
| AYA-ID-09360-2018 | LAS DELICIAS Bar Las Delicias | 08:44 | Cloro Residual Libre Olor pH Turbiedad | 0,36 Acceptable. 6,74 0,20 | mg/L UNT | 4500-Cl G 2150 B 4500-H+ 2130 B |

METODO: Corresponde al código del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Informe de Campo:

Control operativo.
Día soleado.

Evaluación de Calidad:

En este análisis puntual, los Parámetros del Control Operativo, cumplen con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable N° 38924-S.

Licda. Azucena Urbina Campos
Jefe del Laboratorio Química